

КЕПІЛДІКТІ САПА

20__ жылдың «__» _____ No _____
жүкқұжатқа (таарлық чекке) кепілдік талоны

Сатушы ұйым	Монтаждау ұйымы
Сату күні	Орнату күні
Сатушы ұйымның мөртанбасы	Монтаждау ұйымының мөртанбасы

Монтаждау және пайдалану шарттарымен таныстым

Сатып алушының қолы _____

Кепілдік міндеттемелері

FORZA HELFER термостатикалық жиынтықтарына дайындаушының кепілдігі таралады – сақтау, тасымалдау, пайдалану, қызмет көрсету және монтаждау талаптарын ұстанған жағдайда жиынтықты сатқан сәттен бастап 5 жыл.

Кепілдік дайындаушының кінәсінен туындаған ақауларға ғана таралады.

Қақпашаларды орнату және пайдалану талаптарының бұзылуы, сондай-ақ тасымалдау және сақтау шарттарының бұзылуы салдарынан дайындаушы пайдаланушының алдында заңды және қаржылық жауапкершілік тартпайды. Пайдаланушының кінәсінен істен шығарылған бұйымдар ауыстырылмайды немесе өтемақы төленбейді.





FORZA HELFER РАДИАТОРЫН ҚОСУҒА АРНАЛҒАН ТЕРМОСТАТИКАЛЫҚ ЖИЫНТЫҚТЫҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ




Техникалық сипаттамалары:

№	Сипаттамасы	Өлш.бірл.	Мәні
1	Қызмет етудің нормативтік мерзімі	жыл	30
2	Жұмыс қысымы	бар	10
3	Сынау қысымы	бар	15
4	Шұрадағы қысымның максималды ауытқуы	бар	1,0
5	Жылу тасығышындағы максималды жұмыс температурасы	°C	120
6	Қоршаған ортаның ұйғарынды температурасы	°C	+3-тен 50 дейін
7	Қоршаған ортаның ұйғарынды шекті ылғалдылығы	%	80 дейін
8	Сояуыштың жұмыс ұзындығы	мм	2
9	Гликольдің максималды мөлшері	%	50
10	Максималды жұмсалуды (1 бар қысым ауытқыған кезде)	л/сағ.	1300
11	Термобасшық бойынша бұранда		M30x1,5
12	Қолмен реттеген кезде тұтқадағы айналу сәті	Нм	2-ден аспайды
13	Шұра корпусында бүгілетін сәт болуы ықтимал	Нм	½ - 120-дан аспайды ¾ - 180-дан аспайды

Гидравликалық сипаттамалары



Құрылымы






1. Қақпашаның корпусы HPb58-3 маркалы никельденген жез
2. Қысқыш бұрама CW617N маркалы жез
3. Тұтқа ABS пластик өлшемі M30x1,5
4. Салмалы сомын HPb58-3 маркалы никельденген жез
5. Салмалы сомының тығыздағышы EPDM
6. Жартылай шегерме HPb58-3 маркалы никельденген жез
7. Жартылай шегерменің тығыздағышы EPDM

Монтаждау және техникалық қызмет көрсету

- Жылустатикалық қақпаша термобастиек кейін көлденең орналасатындай етіп монтаждалады.
- Жылу тасығышының ағысының бағыты қақпашаның корпусындағы нұсқардың бығытымен үйлесуі тиіс. Термореттеуші қақпақша жылу тасығышының кірісінде жылытқыш аспапқа орнатылады.
- Қақпақшалар техникалық сипаттамалардың кестесінде баяндалған жағдайларда пайдаланылуы тиіс.
- Жылустатикалық бастиек қақпашаны толық жаппайды. Қақпашаны жабу үшін шағын қақпақты пайдалану қажет.
- Монтаждау үшін иінтіректі кілттерді пайдалануға болмайды.
- Жылу тасығышы аққан кезде ғана шұраны бөлшектеуге болады.

Габариттік өлшемдері



Бұрыштық	F	S	H	H1
FH-STR15AN30	1/2"	53	63.5	23
FH-STR20AN30	3/4"	63	67	26
Осьтік	F	S	H	H1
FH-STR15AX30	1/2"	23	104	53
FH-STR20AX30	3/4"	26	116	63
Тік	F	S	H	H1
FH-STR15ST30	1/2"	42.5	83	
FH-STR20ST30	3/4"	43	97	

Тасымалдау және сақтау шарттары

- Тасымалдау кезінде механикалық әсер, сондай-ақ ылғал мен химиялық заттардың әсері болмаған жағдайда кез-келген тасымалдау түрін қолдануға болады.
- Пайдаланылғанға дейін қақпақшалар жабық орынжайларда, механикалық әсерге, ылғал мен химиялық заттардың әсеріне жол бермейтін өндірушінің қаптамасында сақталуы тиіс.

Жеткізу жиынтығы

- Термостатикалық қақпақша
- Теңшеу қақпақшасы